PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

Ns. rif.to SB/lc/UT
Vs. rif.to 18035/2023

Spett.le
ATS Pavia
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.S Monitoraggio e Qualità Acque Potabili
Via Indipendenza, 3 - Pavia
c.a. Dott.ssa Angela Rauseo

Spett.le
ASM Voghera S.p.A.
Via Cesare Pozzoni, 2 -27058 Voghera
c.a. Ing. Riccardo Bellarosa – Responsabile S.I.I.
c.a. Ing. Massimiliano Degiorgis

E p.c. Spett.le
Comune di Bastida Pancarana
c.a. Sig. Sindaco

Inviato tramite PEC/mail
protocollo@pec.ats-pavia.it
Angela_Rauseo@ats-pavia.it
protocollo@pec.comune.bastidapancarana.pv.it
asmvoghera@pec.asmvoghera.it
bellarosar@asmvoghera.it
degiorgism@asmvoghera.it

AOO PAVIA ACQUE
Protocollo Partenza N. 15201/2023 del 28-03-2023
Doc. Principale - Class. 01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Controlli periodici acque destinate al consumo umano. (D.Lgs. 18/2023). Prelievo del 20/03/23. Comune di BASTIDA PANCARANA. Richiesta verifiche interne e adozione provvedimenti gestionali correttivi.

Con riferimento agli esiti delle verifiche in argomento, effettuate a cura di ATS Pavia in data 20/03/2023 presso l'uscita della centrale di potabilizzazione di Bastida Pancarana, si comunica di aver preso in carico la segnalazione della non conformità relativamente ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs 18/2023 per il valore di concentrazione di **Manganese pari a 321 µ/l.**

Ad ogni buon fine si comunica che nella medesima data è stato eseguito un campionamento programmato nel medesimo punto oggetto di campionamento da parte di ATS; da anticipazione ricevuta del laboratorio possiamo confermare che il valore rilevato per il parametro Manganese risulta pari a **13 µ/l.**

Stante quanto sopra si ritiene di non dover adottare nessun altro provvedimento e provvederemo a monitorare tale parametro con i successivi controlli previsti dalla programmazione annuale 2023.

Distinti saluti.

PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Bina
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive norme collegate
In sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

Firmato digitalmente da:
BINA STEFANO
Firmato il 28/03/2023 14:50
Seriale Certificato: 1102779
Valido dal 21/01/2022 al 21/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA